

- a.) Plynárenské zariadenia (technologický objekt): RS, VTL plynovod DN100 OCL, 6,3MPa, NTL plynovody
- b.) Ochranné pásmo plynárenského zariadenia – áno – nachádza sa
- c.) Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia – áno – nachádza sa

Stavebník je povinný:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dagmar Ribiňová, tel.č. +421 41 626 5598, e-mail:dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk),
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
3. Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
4. V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TTP 906 01,
 - Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Záujmová parcela č. 1158/1 a 1155/1 časťou zasahujú do bezpečnostného plynárenského pásma (BP) exist. VTL plyn. Prípojky DN 100 OCL, 6,3 MPa pre RS, pričom BP predstavuje vzdialenosť 50 m od VTL plyn. Potrubia na obe strany, čo je potrebné rešpektovať pri návrhu objektov v ďalšom stupni PD.
- Pri realizácii vodovodu, kanalizácie, el. NN rozvodov a káblov verejného osvetlenia dôjde ku križovaniu (súbehu) s exist. NTL plynovodmi DN 300, 100 a miesto križovania je preto potrebné riešiť v zmysle priestorovej normy STN 73 6005
- Pri realizácii prístupovej komunikácie dôjde k stretu s exist. NTL plynovodom a preto požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca prizvať pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzula 044/6265611,0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.
- Poklupy plyn. zariadení upraviť na úroveň terénu, aby boli sprístupnené.

Príloha: orientačné znázornenie

Upozornenie:

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 13.10.2016, ak stavebník túto lehotu zmešká, je

povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení č.2015/01432-02/314 – Ing. Vrabec zo dňa 01.10.2015: súhlasné stanovisko

Predmetom posúdenia nebolo dispozičné riešenie navrhovanej stavby.

- Rešpektujte možné negatívne ovplyvnenie hlukom zo štátnej cesty smer Liptovský Hrádok, Vavrišovo – Pribylina, Podbanské na navrhovanú stavbu vypracovaním Hlukovej štúdie, v ktorej ozrejmite hlukové pomery v danej lokalite a ich vplyv na navrhovanú stavbu Rekreačno – obytný súbor BOROVIÉ, k. ú. Vavrišovo a podľa výsledkov hodnotenia navrhnete protihlukové opatrenia na navrhovanej stavbe tak, aby hlukové pomery v obytnom a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. Posúdenie hlukových pomerov a ich vplyv na zdravie zabezpečiť odborne spôsobilou osobou (§ 15 ods. 1 písm. a) zák.č.355/2007 Z. z.)

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina uvedené vo vyjadrení č. KPUZA-2015/18470-2/65599/FUR zo dňa 28.09.2015:

1. Termín zahájenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou **písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred** Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález **okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia , resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezov, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, uvedené vo vyjadrení č. 352/15/JHy zo dňa 13.11.2015:

Miesto a spôsob napojenia je potrebné, aby riešil projektant.

1. Na kanalizačných prípojkách musí byť vybudovaná hlavná revízná šachta, ktorá musí byť umiestnená na pozemku obstarávateľa max. 2 m od hranice nehnuteľnosti
2. Napojenie na verejnú kanalizáciu musí byť do existujúcej odbočky alebo stokovej vložky z hlavného kanalizačného zberača, a to pod uhlom medzi smermi prítoku v stoke a v prípojke 45° až 60°. V prípade ak táto odbočka alebo stoková vložka nie je osadená na kanalizačnom zberači, je potrebné aby napojenie realizovala odborná firma.
3. Pred ukončením realizácie prác napojenia na verejnú kanalizáciu (pred zásypovými a zemnými prácami) požadujeme prizvať na kontrolu prevedených prác zástupcu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie – Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov.
4. Do kanalizácie nesmú byť zaústené dažďové vody!
5. Do verejnej kanalizácie sa zakazuje vypúšťať odpadové vody, ktoré obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním.
6. Cena za stočné bude stanovená vlastníkom verejnej kanalizácie obcou Vavrišovo. Množstvo vody sa stanoví podľa odberu pitnej vody, odčítaním na vodomere. Podmienky budú stanovené v ZOD o odvádzaní odpadovej vody medzi vlastníkom a producentom.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbičká 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-2015/9021-004-VIT zo dňa 16.10.2015, súhlasí bez námietok a požaduje dodržať podmienky Štátnej ochrany prírody slovenskej republiky Správa tatranského národného parku, Tatranská Štrba č.75, P.O.BOX 21, 059 41 Tatranská Štrba, uvedené vo vyjadrení č. TANAP/1418/2015 zo dňa 08.10.2015:

Navrhované miesto pre umiestnenie stavby „Rekreačno-obytný súbor BOROVIÉ“ sa nachádza v kompetenčnom území Správy TANAP-u, kde v zmysle zákona o ochrane prírody platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny. Miesto stavby nie je súčasťou územia Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a na dotknutých pozemkoch nie je identifikovaný biotop európskeho a ani národného významu.

Do dokumentácie pre povolenie uvedenej stavby odporúčame zapracovať nasledovné podmienky jej realizácie:

1. Pri realizácii budú dodržané všetky regulatívy platného UPN Obce Vavrišovo
2. Prípadný výrub drevín, stromov a krov bude realizovaný v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody mimo vegetačného obdobia.
3. Organizáciou stavebných prác pri realizácii líniových stavieb ako vodovod, kanalizácia bude zabezpečené tak, aby po ukončení pracovného dňa nezostali otvorené výkopové ryhy, ak prevencia pred napadnutím migrujúcich živočíchov (plazov, obojživelníkov) do nich.
4. Pre sadové úpravy okolia po ukončení stavebných prác budú použité len pôvodné druhy rastlín, drevín a kvetov.
5. Prebytočnou výkopovou zeminou nebudú zasýpané brehy vodných tokov, mokrad'ové lokality a trvalé trávne porasty.

Obec Vavrišovo, Obecný úrad Vavrišovo 40, 032 42 Pribylina uvedené vo vyjadrení č. 496/2015 zo dňa 11.11.2015:

- Žiadame dodržať regulatívy schválené v Územnom pláne obce Vavrišovo a v zmenách a doplnkoch číslo 1/ k územného plánu, a to :

- Funkčné využitie – rekreačná vybavenosť vo forme apartmánových domov
- Prípustné využitie – bývanie
- Vylúčené využitie – ostatné
- Spôsob zástavby – individuálne stojacimi objektmi
- Percento zastavanosti – objektmi 25%, objektmi a spevnenými plochami 50%
- Výška zástavby – max. dve nadzemné podlažia a funkčné podkrovia

Toto stanovisko platí len pre územné konanie stavby. Pre následné stavebné konanie je potrebné predložiť novú žiadosť o záväzné stanovisko, spolu s projektovou dokumentáciou v rozsahu pre účely stavebného povolenia, kde požadujeme vyriešiť aj: otočku na navrhovanej miestnej komunikácii z dôvodu zabezpečenia vývozu TKO od novo navrhovaných objektov, v súlade s návrhom riešenia v PD predkladanej pre územné konanie, žiadame povrch komunikácie navrhnuť z bezprašného napr. asfaltového povrchu

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava uvedené vo vyjadrení č. ZA/2015 zo dňa 22.12.2015:

- 1.) Stavebník je povinný ešte pred začatím stavebných prác požiadať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., o vyjadrenie k existencii vedení a rádiových trás spoločnosti Slovak Telekom a.s. v mieste stavby
- 2.) V prípade, že v mieste stavby dôjde k styku s vedeniami alebo rádiovými trasami spoločnosti Slovak Telekom a.s. je stavebník povinný :
 - a.) Zabezpečiť, aby priebeh vedení alebo rádiových trás v mieste stavby bol zakreslený do PD stavby
 - b.) Dodržať podmienky, ktoré spoločnosť Slovak Telekom a.s. stanoví pre ochranu svojich vedení a rádiových trás, najmä je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie vedení na povrchu terénu pred začatím stavebných prác
 - c.) Dodržať povinnosti podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektrotechnických komunikáciách týkajúce sa ochrany verejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení
- 3.) V prípade, že v dôsledku realizácie stavby vyvstane potreba preložky vedení alebo rádiových trás, tak takúto preložku bude možné zrealizovať len v súlade s ustanoveniami §66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov Ul. A. Kmeťa 17, 01001 Žilina č. j. OU-ZA-OOP4-2015/042138-002/KOZ zo dňa 14.12.2015 – udeľuje súhlas s budúcim možným využitím pozemkov na stavbu za dodržania podmienok:

- 1./ Odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, a po zbere úrody.
- 2./ Užívateľom predmetných pozemkov včas oznámiť termín začatia výstavby.
- 3./ Zabezpečiť, aby sa s výstavbou jednotlivých stavieb začalo v tesnej blízkosti skutočného zastavaného územia, čím sa zamedzí narušovanie ucelenosti honu a sťažovaniu obhospodarovania PP.
- 4./ V prípade rozdelenia honov zabezpečiť prístup na neprístupné hony vybudovaním účelových poľných ciest.
- 5./ Vypracovať bilanciu skrývky humusového horizontu PP trvale odnímanej.
- 6./ Vykonať skrývku humusového horizontu trvale odnímanej PP.
- 7./ Zabezpečiť, aby realizáciou investičného zámeru nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností priľahlej pôdy.
- 8./ Prípadne poškodenú priľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investorov.
- 9./ V prípade poškodenia hydromelioračných zariadení tieto uviesť do funkčného stavu na náklady investora stavby.
- 10./ Investori stavieb sú povinní požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor a vydanie rozhodnutia podľa §17 zákona.
- 11./ Investori stavieb sú povinní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia OÚ, PLO zaplatiť odvod za trvalé odňatie najkvalitnejšej pôdy.
- 12./ PP využiť na účely výstavby len na základe právoplatného rozhodnutia OÚ, PLO podľa §17 zákona.

K stavbe sa vyjadrili bez pripomienok a podmienok:

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/009009-2/Vr zo dňa 22.09.2015

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Námestie osloboditeľov 1,031 41 Liptovský Mikuláš, vyjadrenie č. ORHZ-LM1-618-003/2015 zo dňa 19.11.2015

Michlovský s.r.o., Zdenko Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21,974 05 Banská Bystrica, správa PTZ Orange Slovensko vyjadrenie č. BB-2281/2015 z 10.12.2015 – v záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange

Telefonika O2 Slovakia, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava z 08.12.2015

Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie:

Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb:

Pred vydaním stavebného povolenia bude vydané povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy vodohospodárskej časti stavby a stavebné povolenie na SO 06 vydá Obec Vavrišovo ako špeciálny úrad pre pozemné komunikácie podľa §120 stavebného zákona. K žiadosti predložiť projekt dopravného značenia odsúhlasený ORPZ SR ODI Liptovský Mikuláš. Technické riešenie musí byť v súlade s STN 736110 – projektovanie miestnych komunikácií.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona dva roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Dňa 25.11.2015 podal Ing. Vladimír Husár, Mincova 567/38, 031 05 Liptovský Mikuláš v zastúpení stavebníka Urbársky spolok Vavrišovo, pozemkové spoločenstvo, Vavrišovo 307, 03242 Pribylina IČO : 30233046 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „**Rekreačno-obytný súbor Borovie**“ v k. ú. Vavrišovo na parc. č. **KNC 1155/1, 1158/1, 1854/2, 1159, 1931/1, 2054, 1156, 2053/2, KNE 1158/2 (KNC1172/1), 1172/2, 1177, 1197/6 a KNE 621/1(KNC1143) v lokalite s miestnym názvom „Borovie“**. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená 2x projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, splnomocnenie na zastupovanie v konaní a doklad o zaplatení poplatku

Žiadateľ preukázal vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých má byť umiestnená stavba listami vlastníctva, vydanými Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši, katastrálnym odborom a to:

LV č. 608 zo dňa 01.12.2015 – pozemok KNE 1158/2 (KNC 1172/1) v k. ú. Vavrišovo spoločné nehnuteľnosti podielnikov „Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo“

LV č. 739 zo dňa 9.9.2015 – pozemky KNC 1155/1, 1158/1, 1854/2, 1159, 1931/1, 2054, 1156, 2053/2, 1172/2, 1177, 1197/6 v k. ú. Vavrišovo - spoločné nehnuteľnosti podielnikov „Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo“

LV č. 1126 zo dňa 1.12.2015 vlastníkom je Obec Vavrišovo, ktorá vydala súhlas s umiestnením predmetnej stavby zo dňa 25.11.2015 na parcele č. KNE 621/1 (KNC 1143) v k. ú. Vavrišovo

K stavbe sa vyjadrili:

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP2015/009017-02 zo dňa 29.09.2015, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš pod č. 4958/2015/MH zo dňa 12.10.2015, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,

010 47 Žilina č. 4600019050 zo dňa 23.11.2015, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, pod č. 6611520663 zo dňa 18.09.2015, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 č.TD/58115/PP/Hn/2015 zo dňa 14.10.2015, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš č.2015/01432-02/314 – Ing. Vrabc z dňa 01.10.2015, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina č. KPUZA-2015/18470-2/65599/FUR zo dňa 28.09.2015, EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov č. 352/15/JHy zo dňa 13.11.2015, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-2015/9021-004-VIT zo dňa 16.10.2015, Štátna ochrana prírody SR, Správa tatranského národného parku, Tatranská Štrba č.75, P.O.BOX 21, 059 41 Tatranská Štrba č. TANAP/1418/2015 zo dňa 08.10.2015, Obec Vavrišovo, Obecný úrad Vavrišovo 40, 032 42 Pribylina uvedené vo vyjadrení č. 496/2015 zo dňa 11.11.2015, Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. ZA/2015 zo dňa 22.12.2015, Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov Ul. A. Kmeťa 17, 01001 Žilina č. j. OU-ZA-OOP4-2015/042138-002/KOZ, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/009009-2/Vr zo dňa 22.09.2015, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Námestie osloboditeľov 1,031 41 Liptovský Mikuláš, č. ORHZ-LM1-618-003/2015 zo dňa 19.11.2015, Michlovský s.r.o., Zdenko Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21,974 05 Banská Bystrica, správa PTZ Orange Slovensko č. BB-2281/2015 z 10.12.2015,Telefonika O2 Slovakia, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava z 08.12.2015

Obec Vavrišovo ako príslušný stavebný úrad oznámilo podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona dňa 10.12.2015 verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 08.01.2016 bolo vykonané ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby pre účely územného rozhodnutia spĺňa všeobecné technické požiadavky. Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním, resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, t. z. aj za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Navrhovaná stavba je v súlade s platnou ÚPD Obce Vavrišovo, schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva č. 58/2012 dňa 07.11.2013 vyhláseným VZN č. 51/2012 v znení Dodatku č.1 Z a D č.1 k ÚPN-O Vavrišovo, schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 19/2014 zo dňa 11.06.2014, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Vavrišovo.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Vavrišovo po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 odst.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, keď bola verejná vyhláška vyvesená a zverejnená.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov:


- položka 59: 100,00 EUR, ktorý bol uhradený v pokladni Obecného úradu Vavrišovo

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný stavebný úrad Žilina

prostredníctvom Obce Vavrišovo.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


Lubica **Chlebová**
starostka

Doručuje sa:

Ing. Vladimír Husár, Mincova 567/38, 031 05 Liptovský Mikuláš
Obec Vavrišovo, Obecný úrad, Vavrišovo 40, 032 42 pošta Pribylina

Na vedomie:

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Referát poľnohospodárstva, Ul. Andreja Kmeťa 17,
010 01 Žilina

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina

Okresné riaditeľstvo Ha ZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS

Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš

AGRIA Liptovský Ondrej, 032 04 Liptovský Ondrej 126

Urbársky spolok Vavrišovo, pozemkové spoločenstvo, Vavrišovo 307, 032 42 pošta Pribylina


Ing. arch. Tatiana Nosková, URBIA s.r.o., Štúrova 870/20, 031 01 Liptovský Mikuláš – projektant

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Vyvesené dňa 02.01.2016

Zvesené dňa 24.01.2016

Obec Vavrišovo
Vavrišovo č. 40
032 42
IČO: 310034010; DIČ: 2020210005


.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby